

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	UPIT ZA PONUDU	<p>Datum: 18.06.2026. Stranica: 1</p>
---	-----------------------	---

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
--------------------	---	---------------------------------------

UPIT br.:	2026-441 DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s **najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude i troškovnik po stavkama, te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje uvjete sposobnosti (točka 7. Općih uvjeta),
 4. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument),
 5. Izjava o pregledu lokacije (potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen),
 6. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.
5. **Dostava ponude**
 Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: **Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb**

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 26.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 26.06.2026. godine do 11:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB 2022 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 18.06.2026.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	--

UPIT br.:	2026-441
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Dogradnja sustava kontrole grijanja na lokaciji SD Trešnjevka sukladno Općim uvjetima i Troškovniku Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

_____ OIB: _____

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

PONUĐA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu:

Broj telefona _____

Broj mobitela _____

Broj faksa _____

Broj predmeta:

2026-441

Predmet nabave:

DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 123 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U

_____ ,
(mjesto)

_____ ,
(datum)

god.

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2026-441
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI
SD TREŠNJEVKA

Rok za predaju: **26.06.2026 11:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 6 9 9 3

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
 TROŠKOVNIK

Red.br.	Opis stavke	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
1.01.	Obustava isporuke toplinske energije pregrijane pare, na prvom pranom ventilu DN50 PN40 pame redukcijske pruge, uz asistenciju i na znanje distributera toplinske energije HEP-Toplinarstva.	kpl.	1		
1.02.	Demontaža regulacijskih ventila i pumpi sa sekundarnog dijela sustava za grijanje (razdjelnik topline). Demontaža postojećeg sigurnosnog ventila na sekundarnoj instalaciji grijanja. Demontaža pribornica.	kg	105		
1.03.	Demontaža regulacijskih ventila za sustav grijanja i sustav zagrijavanja potrošne tople vode pregrijanom parom na primarnom parnom dijelu sustava, demontaža pribornica.	kg	60		
1.04.	Utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje metalnog otpada (željezo i čelik, drugi metali). Prijevoz metalnog otpada, u skladu s čl. 110. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13), u koji je uključeno vaganje metalnog otpada u [kg], te se količina iz potvrde o vaganju upisuje u Prateći list za opasni i neopasni otpad . Zbrinjavanje metalnog otpada u skladu s čl. 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13), kod tvrtke koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom sa kojom naručitelj ima ugovor o otkupu metalnog otpada Stavka ujedno sadržava rezanje demontiranih metalnih cijevi i ostale metalne opreme na prikladnu dužinu za transportiranje, te utovar i transport, te privremeno deponiranje metalne opreme na skladištu izvođitelja radova Prateći list za otpad mora biti popunjen i ovjeren od strane prijevoznika i tvrtke koja preuzima otpad, te se jedan primjerak vraća Naručitelju.	kg	165		
1.05.	GLAVNA DOBAVNA CIRKULACIJSKA CRPKA Frekventno regulirana cirkulacijska crpka izvedbe sa mokrim rotorom, za vodu kvalitete prema normi VDI 2035, slijedećih karakteristika: Radne temperature +10.0°C - +110°C (+/-2%) Maksimalna temperatura okoline 40°C (+/-2%) Maksimalni radni tlak 16 bar. (+/-2%) Frekventni regulator je kompaktno ugrađen na tijelu crpke Optimalna radna točka crpke q=28m ³ /h kod visine dobave 5.5mVs. (+/-2%) Jednakovrijedna norma:	kom.	1		
1.06.	CIRKUL. CRPKA - radijatorsko grijanja SD TREŠNJEVKA Frekventno regulirana cirkulacijska crpka izvedbe sa mokrim rotorom, za vodu kvalitete prema normi VDI 2035, slijedećih karakteristika: Radne temperature +10.0°C - +110°C (+/-2%) Maksimalna temperatura okoline 40°C (+/-2%) Maksimalni radni tlak 16 bar. Frekventni regulator je kompaktno ugrađen na tijelu crpke Optimalna radna točka crpke q=18m ³ /h kod visine dobave 7.0mVs. (+/-2%) Jednakovrijedna norma:	kom.	1		
1.07.	CIRKULACIJSKA CRPKA - radijatorsko grijanja Dv.I.Arapović Frekventno regulirana cirkulacijska crpka izvedbe sa mokrim rotorom, za vodu kvalitete prema normi VDI 2035, slijedećih karakteristika: Radne temperature +10.0°C - +110°C (+/-2%) Maksimalna temperatura okoline 40°C (+/-2%) Maksimalni radni tlak 16 bar. Frekventni regulator je kompaktno ugrađen na tijelu crpke Optimalna radna točka crpke q=15m ³ /h kod visine dobave 7.0mVs. (+/-2%) Jednakovrijedna norma:	kom.	1		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
TROŠKOVNIK

1.08.	Troputni regulacijski ventil za finu regulaciju temperature sekundarnog kruga radijatorskog grijanja dvorane SD TREŠNJEVKA i Dv.l.Arapović, u kompletu sa pripadajućim motornim pogonom. Karakteristike: -priključci: priрубnički, DN50, PN16 (+/-2%) -Kvs vrijednost: 40,00 m ³ /h (+/-2%) -materijal kućišta: nodularni lijev	kom.	2		
1.09.	Regulacijski dvoputni ventil i pripadajući motorni pogon. Ugrađuje se u parni dovod primarnog kruga parovodnog sustava toplinske podstancie za potrebe regulacije količine toplinske energije grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode. Tehnički podaci: - priрубnički: priрубnički - nazivni tlak: PN25 - materijal kućišta: čelični lijev EN-GJL-250 - dopušteni diferencijalni tlak 2500kPa (+/-2%)				
1.09.1.	Grana na arzdjelniku za zagrijavanje PTV: DN20 Kvs=6.3m ³ /h (+/-2%) sa motornim pogonom, 230V.	kom.	1		
1.09.2.	Grana na razdjelniku za grijanje objekta: , DN40 Kvs=20m ³ /h (+/-2%) sa motornim pogonom, 230V.	kom.	1		
1.10.	Elektronski regulator temperature polaznog voda na dvije grane na razdjelniku : jedna grana za grijanje objekta i druga grana za polazne temperature potrošne tople vode. U kompletu sa tri temperaturna osjetnika za tekućine i jednim vanjskim temperaturnim osjetnikom.	kpl.	1		
1.11.	Elektronski regulator konstantne temperature polaznog voda grijanja prema razdjelniku/sabirniku grijanja pojedinih dijelova objekta. U kompletu sa temperaturnim osjetnikom.	kpl.	1		
1.12.	Sigurnosni ventil s oprugom, slijedećih karakteristika: - baždaren na tlak otvaranja, 4,0 bar (+/-2%) - dimenzija otvora DN32 - uključeno hrvatsko uvjerenje o baždarenju - temperatura: -45°C - 180°C (+/-2%) - područje: 0.3-10bar (+/-2%) - kućište: bronca - unutarnji dijelovi: mesing, PTFE DN32, navojni priрубnički, P _{otv} = 4.0 bar (+/-2%)	kom.	1		
1.13.	Ionski omekšivač vode s ručnim upravljanjem, s jednim ionskim filterom, kapaciteta 2 – 3 m ³ /h (+/-2%), karakteristike filtera 400 m ³ dH (+/-2%). Omekšivač se sastoji od ionskog filtera, posude za sol, cjevovoda, armature, vodomjera te punjenjem ionskom masom 25 litara (Lewatit S-108 mono plus) i kvarcnim pijeskom. Nadopunjavanje demineraliziranom vodom u sustavima grijanja i hlađenja prema normi VDI2035 za veće sustave.: * sadržaj kisika (O ₂) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 (+/-2%) * tvrdoća vode +/- 3° dH	kom.	1		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
 TROŠKOVNIK

1.14.	Dobava i ugradnja čelične cijevi za razvod tople vode (DIN 2448) s krajevima pripremljenim za zavarivanje, sljedećih dimenzija i količina: Jednakovrijedna norma:				
1.14.1.	DN 32 (Ø42,4×2,6)	m	6		
1.14.2.	DN 40 (Ø48,3×2,6)	m	6		
1.14.3.	DN 50 (Ø60,3×2,9)	m	12		
1.14.4.	DN 65 (Ø76,1×2,9)	m	6		
1.15.	Dobava i ugradnja raznih fazonskih komada, račvi, prelaznih komada, redukcija, cijevnih koljena, cijevnih lukova, kliznih i čvrstih točaka, prirubnice, vijci i matice, izrada raznih cijevnih navoja, cijevni tuljci, proboji, rozete te ostali materijal za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Cijevna koljena (hamburški lukovi) su od atestiranih bešavnih čeličnih cijevi, oblika prema DIN-u 2605 oblik A-90°, s radijusom savijanja R = 1,5 D. Cijevna koljena DN 20 i DN 15 izrađuju se savijanjem na licu mesta. Stavka uključuje pomoćni spojni i brtveni materijal kao što su brtve, klingerit, kudjelja, firmis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disuplin, te materijal koji nije specificiran, također sve u potrebnoj količini i kvaliteti. Jednakovrijedna norma:	kpl.	1		
1.16.	Dobava i ugradnja toplinske izolacije cijevnog razvoda instalacije pare prema DIN-u 4140, dio 1, cijevnom izolacijom iz negorivog materijala (od mineralnih vlakana) prema DIN-u 4102, dio 1, materijal za gradnju klase A. Predmetna izolacija je izrađena iz šalice od mineralnih vlakana, šalice uzdužno s jedne strane prorezane i kaširane, sve u zaštitnoj oblozi od Aluminijskog lima. Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično. Jednakovrijedna norma:				
1.16.1.	DN 32 (debljina izolacije 20mm)	m ²	2.8		
1.16.2.	DN 40 (debljina izolacije 30mm)	m ²	3.4		
1.16.3.	DN 50 (debljina izolacije 40mm)	m ²	10.9		
1.16.4.	DN 65 (debljina izolacije 50mm)	m ²	5.8		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
 TROŠKOVNIK

1.17.	Čišćenje čeličnih cijevi od korozije čeličnim četkama, premaz aktivnim naličem, očišćeno, osušeno otpadnim pamukom i dva puta minimizirano minijem otpornim na temperaturu do 250 °C.				
1.17.1.	DN32	m ²	1.9		
1.17.2.	DN40	m ²	2.3		
1.17.3.	DN50	m ²	7.3		
1.17.4.	DN65	m ²	3.9		
1.18.	Dobava temeljne boje otporne na visoku temperaturu od 250°C. Dobava temeljne boje za nanašanje u dvostrukom premazu temeljnom bojom otpornom na temperaturi do 250° C na vanjsku površinu klasičnih čeličnih cijevi u kanalu, šahtovima i toplinskoj stanici.	m ²	11.5		
1.19.	Dvostruki premaz temeljnom bojom otpornom na visoke temperature od 250°C. Dvostruki premaz temeljnom bojom otpornom na temperaturi do 250 °C vanjske površine klasičnih čeličnih cijevi u šahtovima .Stavka sadržava i dobavu potrebnog pomoćnog materijala za izvođenje.	m ²	11.5		
1.20.	Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala iz pethodnih stavki do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Izvršiti ispiranje instalacije vodom i čišćenje hvatača nečistoće.	kpl.	1		
1.21.	Radovi na ožičenju spajanju motornih pogona i elektronskih regulatora te cirkulacijskih crpki navedenih u prethodnim stavkama na stalni napon u razvodnom ormaru kotlovnice, uključujući sav potreban materijal (žice, sklopke, osigurači, i sl.)	kpl.	1		
1.22.	Čišćenje spremnika tople vode u toplinskoj podstanici , proizvođača "Grijanje", volumena 3.000 litara što uključuje : ispuštanje vode iz spremnika; provodernje kiselinskog tretmana inhibiranom anorganskom kiselinom, neutralizacija suviška kiseline prije ispuštanja u odvodnju , te ispiranje tretiranih površina do prestanka kisele reakcije; ispuštanje otpadnih naslaga i nečistoća sa dna spremnika;	kpl	1		
1.23.	Izrada dokumentacije sheme izvedenog stanja, koja sadrži stvarno ugrađenu opremu, te plotanje sheme na formatu min.A2 , uokviravanje sheme i njezino montiranje na zid toplinske stanice zajedno sa uputstvima za rukovanje.	kpl.	1		
				UKUPNO BEZ PDV-a	
				IZNOS PDV-a	
				CIJENA PONUDE SA PDV-om	

U _____, dana _____ godine

Za ponuditelja:

M.P.

 (vlastoručni potpis)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
OPĆI UVJETI

1. DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PONUDE

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od: Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista, Općih uvjeta i A0 obrasca.

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je rekonstrukcija toplinske stanice SD Trešnjevka – III faza

3. OPĆI OPIS

Na objektu SD Trešnjevka bi se izvršila rekonstrukcija dotrajale toplinske stanice prema projektu koji se sastoji od III faze . Ovim postupkom nabave bi se napravila III faza – obnova opreme sekundarnog sustava grijanja objekta

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika te se pridržavati svih važećih Zakona, Tehničkih propisa, Pravilnika, Hrvatskih normi (HRN), pravila struke, Općih uvjeta i opisa u troškovniku te priložima.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati važećim tehničkim propisima i svojstvima, mora imati izjavu o svojstvima ili izjavu o sukladnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske.

Izvođač je dužan obavljati radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike te primjenjivati sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika i korisnika sukladno pravilima struke te zakonskoj regulativi zaštite na radu i zaštite od požara.

Dinamiku izvođenja radova potrebno je usuglasiti s predstavnikom Naručitelja, te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Prilikom izvođenja predmetnih radova Izvršitelj je dužan održavati čistoću prostora na lokacijama izvršenja.

Po završetku radova prostor mora bit stavljen u prvobitno stanje očišćeno od građevinskog otpada, ambalaže i dr.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

U cilju izrade ponude Izvršitelj može izvršiti pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju na lokaciji Naručitelja – **Sportska dvorana Trešnjevka, Veprinačka ul.16 ,Zagreb** na kojoj će se izvoditi radovi koji su predmet nabave uz prethodan dogovor sa predstavnikom Naručitelja –Voditelj objekta, g. Ante Vučić 091 233 0425

Ukoliko je Izvršitelj izvršio pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije. (priložen u upitu za dostavu ponude).

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
OPĆI UVJETI

Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

4. OBVEZE IZVOĐAČA

Izvršitelj je dužan provesti zaštitu svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova kako bi se svi radovi mogli predati Naručitelju bez naknadnih zahtjeva trećih osoba.

Izvršitelj je dužan obaviti radove koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagalište materijala, strojeva i opreme.

Sve radove Izvršitelj treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku. Davanjem ponude, Izvršitelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav potreban materijal za izvođenje radova sukladno opisima u troškovniku.

Ako tijekom radova dođe do promjena ili dodatnih radova, treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost predstavnika Naručitelja.

Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se priznati u obračunu radova.

Izvršitelj mora uračunati sve troškove potrebne za izvedbu radova u skladu s troškovnikom. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući:

- troškove transporta i odlaganja otpadnog materijala na gradskoj deponiji
- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad, spojni i sitni potrošni materijal
- svi utovari i istovari
- sav horizontalni i vertikalni transport
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

Prije predaje ponude, Izvršitelj je dužan pažljivo pročitati troškovnik i tekst Općih uvjeta. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu materijala zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje.

Sve eventualne primjedbe Izvršitelj je dužan pravovremeno, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Naručitelju.

Naknadno pozivanje na manjkavost opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir niti smatrati razlogom za produljenje roka, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni.

Nakon predane ponude, smatrat će se da je Izvršitelj u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika i Općih uvjeta. Izvođač snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu radova u skladu s pravilima struke.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
OPĆI UVJETI

5. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene su nepromjenjive te obuhvaćaju sve potrebne radnje u cilju izvršenja predmetnih radova u potpunosti i u skladu s ovim općim uvjetima.

Nadalje, jedinične cijene sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u ovim općim uvjetima ali su neminovni za kvalitetno izvršenje traženih radova.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke moraju biti iskazane cijene.

Jedinična cijena svake stavke smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale).

Za niti jednu stavku nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s "0,00" €.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

6. ROK ISPORUKE I MONTAŽE OPREME

Način izvršenja: narudžbenica

Rok isporuke i montaže opreme: do 120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Uvođenje izvođača u posao: Naručitelj će zapisnički uvesti izvođača u posao u roku od 3(tri) dana od dana primitka narudžbenice.

7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od datuma upita za ponudu.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
OPĆI UVJETI

8. JAMSTVO

Jamstvo za isporučenu i montiranu opremu mora biti sukladno uvjetima proizvođača.
Jamstvo na radove mora biti najmanje jednu godinu.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: DA

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor (narudžbenica) o nabavi je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti **u roku 5 (dana) dana od dana primopredaje radova** na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti **izvedenih radova** (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: **UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Služba nabave, Ulica Matka Baštijana 52A, Zagreb.**

Nakon dostave ovog jamstva odabranom ponuditelju biti će vraćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Prilikom isporuke robe ponuditelj je dužan predati jamstvene listove za isporučenu i ugrađenu opremu

9. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na stranom jeziku, gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Ukoliko dostavljeni prijevod (koji nije ovjeren) ostavlja nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj zadržava pravo i to primjenom odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi u svrhu objašnjenja i nadopune, zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave potvrde taksativno navedene u članku 265. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
OPĆI UVJETI

**10. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA I DRUGI PODACI KOJE
NARUČITELJ SMATRA POTREBNIM**

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora/narudžbenice o nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Ako ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz točke 6. Općih uvjeta) dužan je naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22)).

Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik.

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilnikom

o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21), *Zakonom o održivom* gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pravilnicima koji reguliraju odstranjivanje, prijevoz i zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada (posebice Azbesta).

Odabrani Ponuditelj je obvezan ugrađivati materijale i proizvode sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
OPĆI UVJETI

i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev internog nadzora.

11. RASKID UGOVORA / NARUDŽBENICE

Izvršitelj se je dužan pridržavati rokova i kvalitete propisanim u Općim uvjetima i Troškovniku. Ukoliko Izvršitelj odstupa od rokova i tražene kvalitete, Naručitelj može raskinuti Ugovor / Narudžbenu i ne snosi nikakve dodatne troškove iz tog naslova. U tom slučaju Izvršitelju će biti plaćeno samo onaj dio radova koji je izveden u traženoj kvaliteti, prema troškovničkim opisima i u traženim rokovima.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog e-računa u roku 30 dana za naručene i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

13. PRIMOPREDAJA RADOVA

Nakon dovršetka izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Naručitelja te je za isto potrebno napraviti Zapisnik o primopredaji

14. IZJAVA PONUDITELJA

Poznate su nam opće napomene i uvjeti nudičenja iz Općih uvjeta temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti, te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2026.

ZA IZVRŠITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2026.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2026.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)